

SERVEI EXISTENT

- Ø xxx Col·lector unitari
- Indicacions tipologia, material col·lector i sentit aigües
- Pou de registre existent
- Embornal drenatge
- Escomesa clauvegueram
- Ø xxx Col·lector pluvial
- Indicacions tipologia, material col·lector i sentit aigües

SERVEI PROJECTAT

- Ø xxx Col·lector unitari projectat
- Ø xxx Col·lector drenatge projectat. PE perforat
- Pou de registre projectat
- Indicació nº pou
- Escomesa residual interior parcel·la
- Escomesa pluvial interior parcel·la
- Escomesa connexió embornals Øext 315 mm. PE corrugat doble capa SN
- Embornal drenatge. Dimensions int. 10x30cm.
- Embornal drenatge. Dimensions int. 10x30cm. En espija per facilitar el drenatge en zones a nivell.
- Reixa interceptora tipus Canal D/RC20 D400 de Benito o similar. Ø20mm de sortida
- Planejament àmbit exterior
- Planejament àmbit interior

Pous de registre prefabricats: Les tapes seran de fosa dúctil tipus REXEL de 40 Tn estanç a filtracions i disseny específic anti-soroll (tipus Saint-Gobain). A les tapes es llegirà "residual" o "pluvial" segons sigui el col·lector.

Embornals: Tipus bústia i sifònics de fosa dúctil amb pala registrable tipus VBS - C250 de 400kN segons norma EN-124, amb canonada de diàmetre interior mínim 200mm. Les reixes cal que compleixin les normes UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.

Col·lectors: Les canonades de material plàstic (polipropilè i polietilè) seran de diàmetre mínim interior de 400mm SN8. Les canonades de diàmetre 600mm i superior seran de formigó armat

PROJECTE D'URBANITZACIÓ

POLÍGON D'ACTUACIÓ
URBANÍSTICA UA-3 DE L'ESTACIÓ

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla. LLEIDA

Data
JUNY 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

H-002

PROJECTE
Instal·lacions municipals.Clavegueram.Proposta

Aprovacions

Aprovació Inicial:
Aprovació Definitiva:

Escala
A3 1:1000



Nota: Les escomeses que no connectin a pou de registre hauran de quedar registrades en vorera per al seu manteniment.

Nota: Cada parcel·la disposarà d'una escomesa de pluvial i una escomesa de fecal.

Nota: Caldrà reposar i enrasar els elements existents de la xarxa de clavegueram al nou paviment.

Nota: Les connexions a col·lector general d'embornals i escomeses es faran amb el sistema de clip i es connectaran a l'alçada de la generatriu superior de la canonada.

(A) ESTUDIAR L'ALTERNATIVA DE DESGUASSAR A L'AVINGUDA MIQUEL BATLLORI A CAUSA DEL RECOBRIMENT INSUFICIENT DEL COL·LECTOR PREVIST.

(B) ESTUDIAR LA VIABILITAT DE BAIXAR LA COTA DE TOT EL COL·LECTOR DES DEL POU INICIAL PER TAL DE DESGUASSAR A LA XARXA DE Ø1200MM AL CARRER MARIA MONTESORI.

INSTAL·LACIÓ D'EMBORNALS CADA 25ML MÀXIM

(2) CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT AL CARRER PRESIDENT JOSEP IRLA

(3) AMPLIACIÓ DE LA XARXA EXISTENT A Ø600MM

LA CANONADA SERÀ DE PC/PP ØEXT. 500MM

INSTAL·LAR EMBORNALS TAMBÉ EN AQUESTA BANDA DEL CARRER

INSTAL·LAR ARQUETES EN INICI I FINAL DE DRENATGE I CANVIS DE SENTIT ABANS DE CONNECTAR A POU DE REGISTRE

ESTUDIAR LA RECOLLIDA DE LES AIGÜES SUPERFICIALS DE LES VORERES INTERIORS

